



УКРАЇНА

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)**

вул. Смоленська, 19, м. Київ, 03057, тел./факс: (044) 277-30-47, тел.: (044) 204-48-27  
e-mail: box@nerc.gov.ua, веб-сайт: www.nerc.gov.ua

---

**ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСИСТЕМИ»**  
69035, м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем'янської, 10  
**ПАТ «Запоріжжяобленерго»**

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), розглянула звернення ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОСИСТЕМИ» від 22.02.2021 № ОМ-КЕ-21-013 стосовно вимог ПАТ «Запоріжжяобленерго» та повідомляє таке.

Відповідно до пункту 5.2.11 Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 (далі – Кодекс), замовник має право самостійно придбати засіб комерційного обліку (далі – ЗКО), автоматичні вимикачі, пристрої захисного відключення та інше обладнання вузла обліку, що відповідають вимогам цього Кодексу, Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких засобів, та надати їх постачальнику послуг комерційного обліку (далі – ППКО) (разом із копіями технічних паспортів чи інших документів, що їх замінюють) для встановлення на своєму об'єкті відповідно до договору про надання послуг комерційного обліку.

Згідно з пунктом 5.18.8. Кодексу до паспорта електронного лічильника обов'язково додається протокол параметризації, створений за допомогою сервісного програмного забезпечення виробника лічильника.

Параметризація лічильників виконується постачальником послуг комерційного обліку (далі – ППКО) на замовлення та за рахунок ініціатора (пункт 5.18.2 Кодексу).

Копії протоколів параметризації надаються заінтересованим сторонам організацією (підприємством), фахівці якої виконують роботи з програмування (пункт 5.18.9 Кодексу).

Таким чином, замовник має право надати придбані ним ЗКО, автоматичні вимикачі, пристрої захисного відключення та інше обладнання


вузла обліку ППКО для встановлення на своєму об'єкті відповідно до договору про надання послуг комерційного обліку.

Необхідність надання лічильників, автоматичних вимикачів та вимірювальних трансформаторів оператору системи розподілу (далі – ОСР) для здійснення вхідного контролю та перевірки параметризації лічильників, чинним законодавством щодо обліку не передбачена.

Враховуючи зазначене, вимоги ПАТ «Запоріжжяобленерго» як ОСР, щодо обов'язкового направлення приладів обліку та автоматичних вимикачів на вхідний контроль, НКРЕКП вважає неправомірними.

Додатково повідомляємо, що перевірку ЗКО, автоматичних вимикачів, пристроїв захисного відключення та іншого обладнання вузла обліку, а також правильність проведеної параметризації лічильника, ОСР може здійснювати під час введення вузла обліку в облік або проведення технічної перевірки.

**Член НКРЕКП**



**Д. Коваленко**